СИГНАЛ

ООО "ЭЗОТ "СИГНАЛ"

Пункт редуцирования газа ГРПШ
на базе регуляторов VENIO-A, с одной линией редуцирования
ТУ СЯМИ. 422411-630 ТУ

Объект:

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ОБОРУДОВАНИЯ (1Б.1)



Условные обозначения и спецификация

Номер на схеме	Наименование	Условное обозначение	Марка (модель)	Кол-во
1	Кран шаровой		DN20	1
2	Регулятор давления газа		VENIO-A-15/-35/-50	1

Газопровод	
Направление потока газа	

ГАБАРИТНО-УСТАНОВОЧНАЯ СХЕМА



1-входной патрубок (DN20); 2-выходной патрубок (DN32).

Пропускная способность регулятора

	VENIO-A-15	VENIO-A-35	VENIO-A-50
Рвх., МПа	Рвых. (2 – 3) кПа		
0,1	15	35	50
0,3	15	35	50
0,6	15	35	50

Обслуживание одно/двухстороннее	
Утепление (утепленный/неутепленный)	
Электрическая мощность, кВт	–
Масса, не более, кг	15

ООО "ЭЗОТ "Сигнал"

(должность)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(дата)

Заказчик

(должность)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(дата)