

062042

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГАЗСЕРТ
РОСС RU.31511.04ЮАЧ1**

Общество с ограниченной ответственностью

«Новые технологии качества»

рег. № ЮАЧ1.RU.1407

127018, Российская Федерация, город Москва, улица Полковная, дом 3, строение 6, этаж 6, помещение 1, офис 5
Телефон: +7(499) 673-09-44, факс: +7(499) 673-09-44, адрес электронной почты: info@os-ntk.ru**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЮАЧ1.RU.1407.H00117

П 002042

Срок действия: с 09.09.2025

по 08.09.2028

ПРОДУКЦИЯ: Регуляторы давления газа (согласно приложению-бланк №П 002043). Серийный выпуск. СЯМИ.493611-559ТУ «Регуляторы давления газа с входным давлением до 1,6 МПа» (с изменениями №1÷20).**КОД ОКПД2:** 28.14.11.122 **КОД ТН ВЭД:** 8481 80 591 0**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:**
СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.2-1-2019 «Проектирование, строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. Арматура регулирующая. Регуляторы давления для природного газа. Технические требования и методы испытаний» с изм.№1.**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** Общество с ограниченной ответственностью «Энгельский завод отопительной техники «Сигнал», ИНН 6449055824. Юридический адрес: 413110, Российская Федерация, Саратовская область, Энгельский район, Приволжский рабочий поселок, улица Дальняя, дом 5А. Адрес производства: 413110, Российская Федерация, Саратовская область, Энгельс-19. Тел./факс: (8453) 544-144, E-mail: office@ezotsignal.ru**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН:** Обществу с ограниченной ответственностью «Энгельский завод отопительной техники «Сигнал», 413110, Российская Федерация, Саратовская область, Энгельский район, Приволжский рабочий поселок, улица Дальняя, дом 5А. Тел./факс: (8453) 544-144, E-mail: office@ezotsignal.ru**НА ОСНОВАНИИ:** Протоколов сертификационных испытаний №62/07-ИЛ-2025÷№70/07-ИЛ-2025 от «25» июля 2025 года испытательной лаборатории АО «Гипрониигаз», Акта о результатах анализа состояния производства № 0187 от «04» апреля 2025 года.**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** Схема сертификации 4с.

Инспекционный контроль: август 2026, август 2027

**Заместитель руководителя
органа по сертификации****Эксперт****Л.И. Тенетилова**
инициалы, фамилия**М.Н. Соколов**
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГАЗСЕРТ

П 002043

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ЮАЧ1.RU.1407.H00117

перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие
сертификата соответствия

Номинальный диаметр, DN	Номинальное давление, PN, МПа	Рабочее давление, Pp, МПа	Материал корпусных деталей	Климатическое исполнение
Регуляторы давления газа типа РДБК				
50	1,2	1,2	AK12оч, AK12	От минус 40 °С до плюс 60 °С
Регуляторы давления газа типа РДНК				
50	1,2	1,2	AK12оч, AK12пч	От минус 40 °С до плюс 60 °С
Регуляторы давления газа типа VENIO-B				
50	1,2	1,2	AK12, AK12пч	От минус 40 °С до плюс 60 °С
Регуляторы давления газа типа РДГК				
20	0,6	0,6	AK12, AK12пч	От минус 40 °С до плюс 60 °С
32				
Регуляторы давления газа типа VENIO-A				
20	0,6	0,6	AK12	От минус 40 °С до плюс 60 °С
32				
Регуляторы давления газа типа РДСК				
32	1,2	1,2	AK12оч, AK12пч	От минус 40 °С до плюс 60 °С
50				
Регуляторы давления газа типа РДГ				
50	1,2	1,2	AK9ч	От минус 40 °С до плюс 60 °С
80				
150				
Регуляторы давления газа типа VENIO-C				
50	1,2	1,2	AK12	От минус 40 °С до плюс 60 °С
80				
100				
150				
200				

Заместитель руководителя
органа по сертификации

Эксперт



Л.И. Тенетилова
инициалы, фамилия

М.Н. Соколов
инициалы, фамилия