

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.АД58.В.00879/24

Серия **RU** № **0382832**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Центр сертификации «ТАТСЕРТ». Место нахождения (адрес юридического лица): 420107, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), городской округ город Казань, город Казань, улица Петербургская, дом 40Б, помещение 1004. Адрес места осуществления деятельности: 420107, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Петербургская, дом 40Б. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11АД58. Дата решения об аккредитации: 16.02.2017. Номер телефона: +7 8432060431. Адрес электронной почты: info@tatsert.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНГЕЛЬСКИЙ ЗАВОД ОТОПИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ "СИГНАЛ"  
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 413110, Российская Федерация, Саратовская область, Энгельский район, Приволжский рабочий поселок, улица Дальняя, дом 5А  
Основной государственный регистрационный номер 1106449001251.  
Телефон: +78453544144 Адрес электронной почты: office@ezotsignal.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНГЕЛЬСКИЙ ЗАВОД ОТОПИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ "СИГНАЛ"  
Место нахождения (адрес юридического лица): 413110, Российская Федерация, Саратовская область, Энгельский район, Приволжский рабочий поселок, улица Дальняя, дом 5А  
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 413119, Российская Федерация, Саратовская область, Энгельский район, Приволжский рабочий поселок, микрорайон Энгельс-19

**ПРОДУКЦИЯ** Котлы отопительные водогрейные газовые свыше 100 кВт: тип ЭНЕРГОХИТ-Т1 с максимальной температурой воды на выходе из котла 110°C; тип ЭНЕРГОХИТ-Т2 с максимальной температурой воды на выходе из котла 115°C. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 25.21.12-023-65814860-2024 «Котлы водогрейные типов ЭНЕРГОХИТ-Т1, ЭНЕРГОХИТ-Т2, ЭНЕРГОХИТ-Т3. Технические условия.»  
Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8403109000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 016/2011 "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе"

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № 59ИЛПМГ от 13.12.2024 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05) Акта анализа состояния производства №24/08/0001/2 от 22.08.2024, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Центр сертификации "ТАТСЕРТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11АД58) эксперта, подписавший акт анализа состояния производства - Соловьева Надежда Дмитриевна комплекта документов: ТУ 25.21.12-023-65814860-2024 «Котлы водогрейные типов ЭНЕРГОХИТ-Т1, ЭНЕРГОХИТ-Т2, ЭНЕРГОХИТ-Т3. Технические условия.», паспорт № ЕТСА.621360-023-45912ПС, руководство по эксплуатации № ЕТСА.621360-023-Т2 РЭ  
Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ 33009.1-2014 "КОТЛЫ ГАЗОВЫЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ. Часть 1. Технические требования и методы испытаний", ГОСТ 30735-2001 "Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт. Общие технические условия". Условия хранения 1(Л) по ГОСТ 15150-69. Срок службы 20 лет. Срок хранения 24 месяца. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения с 08.12.2024 года.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 13.12.2024 **ПО** 12.12.2029

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Илюхина Мария Андреевна (Ф.И.О.)

Додяков Артём Александрович (Ф.И.О.)